

ORDIN 146/1.427. Ordin al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare
pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Nr. 146 din 24 octombrie 2013

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Nr. 1.427 din 26 noiembrie 2013

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, art. 3 alin. (1) și (2) și art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare și funcționare al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne și ministrul sănătății emit următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă Dispozițiile generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe

Ministrul sănătății,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu

DISPOZIȚII GENERALE
de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare

CAPITOLUL I Scop și domeniu de aplicare

Art. 1.

Scopul prezentelor dispoziții generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare, denumite în continuare *dispoziții generale*, este de prevenire și reducere a riscurilor de producere a incendiilor, de asigurare a condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării acestora prin măsuri tehnice și organizatorice, pentru protecția utilizatorilor, forțelor care acționează la intervenție, bunurilor și mediului împotriva efectelor incendiilor.

Art. 2.

(1) Dispozițiile generale se aplică și sunt obligatorii pentru unitățile sanitare, aflate pe teritoriul României, indiferent de forma de proprietate, utilizare sau administrare ori de autoritatea/instituția coordonatoare.

(2) Construcțiile și spațiile specifice unităților sanitare sunt:

- a) cabinetele medicilor de familie și cabinetele de specialitate;
- b) centrele de diagnostic și tratament;
- c) centrele medicale și centrele medicale ambulatorii;
- d) centrele de sănătate și centrele de sănătate multifuncționale;
- e) laboratoarele;
- f) obiectivele sanitare publice și private cu sau fără paturi;
- g) dispensarele TBC, LSM/CSM, staționare de zi psihiatrie.

(3) Unitățile sanitare prevăzute la alin. (2) sunt definite conform legii.

Art. 3.

(1) Prezentele dispoziții generale completează cu prevederi specifice Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007, denumite în continuare *Normele generale de apărare împotriva incendiilor*, și se utilizează alături de alte reglementări tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor aplicabile exploatarea construcțiilor și instalațiilor din toate spațiile unităților sanitare.

(2) Exploatarea instalațiilor din dotarea construcțiilor, precum și a spațiilor aferente instalațiilor și sistemelor de protecție împotriva incendiilor se realizează în conformitate cu prevederile stabilite în reglementările tehnice specifice și în Dispozițiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 166/2010.

CAPITOLUL II Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor

Art. 4.

(1) Persoanele cu atribuții de conducere de la nivelul unităților sanitare răspund de organizarea activității de apărare împotriva incendiilor, potrivit obligațiilor stabilite prin lege.

(2) Prin *persoană cu atribuții de conducere* se înțelege, după caz, conducătorul instituției sau administratorul operatorului economic, denumit în continuare *conducătorul unității*.

Art. 5.

(1) Categoriile de personal care asigură îndeplinirea atribuțiilor în domeniul apărării împotriva incendiilor sunt:

- a) cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, numit prin dispoziție;
- b) personal desemnat din cadrul serviciului voluntar/privat pentru situații de urgență;
- c) persoană/persoane care îndeplinește/îndeplinesc prin cumul atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

d) persoane fizice sau juridice autorizate conform legii.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) din cadrul unităților prevăzute la art. 2 trebuie să facă dovada că deține atestarea necesară obținută în urma absolvirii unor cursuri de formare profesională în domeniul apărării împotriva incendiilor specifice atribuțiilor pe care urmează să le îndeplinească.

(3) Pot îndeplini atribuțiile în domeniul apărării împotriva incendiilor și persoanele din statele membre ale Uniunii Europene sau din cele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (EFTA) - părți ale înțelegerii privind Zona Economică Europeană, care au obținut recunoașterea calificării pentru exercitarea ocupațiilor respective.

(4) Desemnarea personalului prevăzut la alin. (1) se face cu respectarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 106/2007, și a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare.

Art. 6.

(1) În unitățile sanitare, principalele categorii de utilizatori sunt:

- a) pacienți/persoane internate/beneficiari ai actului medical;
- b) personalul medical;
- c) personalul mediu sanitar și auxiliar care desfășoară activități complementare actului medical;
- d) personalul tehnic-administrativ;
- e) însoțitorii persoanelor cu handicap/aparținători;
- f) studenți, cursanți, practicanți și voluntari;
- g) personal de cercetare; h) vizitatori;
- i) comisionarii de echipamente, medicamente, materiale de întreținere;
- j) personalul terților pentru întreținere echipamente medicale și nonmedicale.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) lit. b), c), d) și g) este denumit în continuare, în sensul prezentelor dispoziții generale, *personal propriu*.

(3) Pacienții/persoanele internate se definesc, în funcție de posibilitatea de a se evacua în caz de incendiu, astfel:

- a) pacienți care au autonomie totală privind deplasarea;
- b) pacienți care se deplasează lent și cu dificultate sau utilizează dispozitive de mers precum bastoane, cârje, cadre de sprijin;
- c) pacienți care necesită implicarea personalului responsabil pentru evacuarea acestora, prin utilizarea de mijloace de transport, cum ar fi cărucioare, târgi, paturi;
- d) pacienți în incapacitate de mișcare din cauza dependenței acestora de echipamentele și instalațiile utilizate în procesul medical, care au nevoie de o acțiune specială de însoțire și verificare a aparaturii medicale;
- e) pacienți grav bolnavi, pentru care evacuarea poate fi periculoasă și/sau imposibilă pe termen scurt, determinată de complexitatea aparaturii care le asigură supraviețuirea și dependența totală de aceasta.

Art. 7.

Conducătorul unității are următoarele atribuții principale:

- a) solicită și obține avizele și autorizațiile de securitate la incendiu necesare pentru desfășurarea activităților, conform legii;
- b) asigură încadrarea personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;
- c) permite desfășurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de către inspectoratele pentru situații de urgență județene/al municipiului București sau de către personalul prevăzut la art. 5, după caz;
- d) dispune măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate;
- e) asigură informarea privind regulile de apărare împotriva incendiilor, prin personalul cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, a principalelor categorii de utilizatori, enumerate la art. 6;

f) urmărește, prin personalul prevăzut la art. 5, respectarea cu strictețe de către principalele categorii de utilizatori enumerate la art. 6 a regulilor de apărare împotriva incendiilor în incinta unităților sanitare și, după caz, dispune măsuri imediate pentru înlăturarea neregulilor;

g) dispune măsuri pentru echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentațiile tehnice, după caz, sau prevăzute de prezentele dispoziții generale;

h) asigură instruirea în domeniul situațiilor de urgență, prin personalul prevăzut la art. 5;

i) asigură, potrivit prezentelor dispoziții, întocmirea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor proprii unității și le aprobă;

j) stabilește atribuțiile privind apărarea împotriva incendiilor ce revin întregului personal;

k) stabilește măsuri de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor conform concluziilor rezultate din evaluarea anuală a nivelului de apărare împotriva incendiilor elaborată de personalul prevăzut la art. 5;

l) îndeplinește obligațiile privind asigurarea evacuării, potrivit prezentelor dispoziții.

Art. 8.

Personalul cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, enumerat la art. 5, are următoarele obligații principale:

a) îndrumă și controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor, în cadrul unității în care este desemnat;

b) participă la controlul desfășurat în unitatea în care este desemnat, pe linia apărării împotriva incendiilor, de către inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență județene/al municipiului București;

c) identifică pericolele de incendiu care pot să apară la nivelul acestor tipuri de unități;

d) informează conducerea unității asupra deficiențelor constatate pe linia apărării împotriva incendiilor pe timpul controalelor și face propuneri de înlăturare a deficiențelor constatate și pentru gestionarea riscurilor și pericolelor de incendiu identificate;

e) anunță, conform instrucțiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, orice eveniment care poate produce o situație de urgență;

f) instruește, în limita competențelor deținute, personalul propriu și pe cel cu responsabilități pe linia apărării împotriva incendiilor;

g) întocmește graficul exercițiilor practice de evacuare și participă, în limita atribuțiilor, la evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;

h) asigură întocmirea, completarea și reactualizarea planurilor de protecție împotriva incendiilor și verifică periodic nivelul de cunoaștere a acestora de către personal;

i) informează operativ conducătorul unității privind problemele apărute pe linia apărării împotriva incendiilor, modul de soluționare a acestora și urmărește îndeplinirea măsurilor stabilite în acest scop;

j) participă, cu aprobarea conducătorului unității, la acțiuni în domeniul apărării împotriva incendiilor, precum cursuri, instructaje, analize, aplicații organizate de ministerele care coordonează unitățile sanitare, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, inspectoratele pentru situații de urgență județene/al municipiului București sau de către alte organe împuternicite prin lege și propune organizarea unor astfel de acțiuni;

k) asigură tematica și desfășurarea activității de instruire periodică în domeniul apărării împotriva incendiilor a personalului propriu și informează factorii cu atribuții de conducere asupra neregulilor constatate;

l) elaborează evaluarea anuală a nivelului de apărare împotriva incendiilor și propune alocarea de fonduri necesare pentru procurarea de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor și pentru menținerea funcționalității celor existente;

m) instruește, îndrumă și supraveghează persoanele fizice și juridice care desfășoară lucrări de orice natură care au incidență în activitatea de apărare împotriva incendiilor.

Art. 9.

Personalul propriu, studenții, cursanții, practicanții și voluntarii din cadrul unităților sanitare au următoarele obligații principale:

a) să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevederile prezentelor dispoziții generale, precum și regulile și măsurile specifice stabilite în cadrul unității în care își desfășoară activitatea;

b) să respecte instrucțiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în dotarea unității în care este angajat sau își desfășoară activitatea;

c) să participe, conform atribuțiilor stabilite, la evacuarea în condiții de siguranță a pacienților/persoanelor internate, însoțitorilor persoanelor cu handicap/apartinătorilor și a vizitatorilor, definiți conform prezentelor dispoziții generale;

d) să anunțe, conform instrucțiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, orice eveniment care poate produce o situație de urgență;

e) să intervină, conform instrucțiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, pentru stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotare.

Art. 10.

Pacienții/persoanele internate, însoțitorii persoanelor cu handicap/apartinătorii și vizitatorii au următoarele obligații principale:

a) să respecte instrucțiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor;

b) să nu aducă în stare de neutilizare instalațiile de protecție împotriva incendiilor și mijloacele tehnice de primă intervenție în caz de incendiu;

c) să nu aducă în stare de neutilizare semnele, afișele, marcajele sau altele asemenea destinate apărării împotriva incendiilor;

d) să anunțe orice eveniment observat și care poate produce o situație de urgență;

e) să respecte indicațiile personalului unității sanitare în cazul producerii unui incendiu, pentru evacuarea în siguranță a spațiilor.

Art. 11.

(1) Dispozițiile scrise emise de către conducătorii unităților sanitare sunt:

a) dispoziția de numire a personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzut la art. 5;

b) dispoziția privind stabilirea modului de organizare și a responsabilităților pe linia apărării împotriva incendiilor;

c) dispoziția privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului;

d) dispoziția de sistare a lucrărilor de construcții/oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizației de securitate la incendiu;

e) instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și atribuțiile salariaților la locurile de muncă;

f) dispoziția privind organizarea instruirii personalului;

g) măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pe timpul perioadelor caniculare sau secetoase;

h) regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul și depozitarea substanțelor periculoase specifice activității desfășurate;

i) măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor premergător și pe timpul sezonului rece.

(2) Documentele și evidențele specifice privind apărarea împotriva incendiilor sunt:

a) extrasul din planul de analiză și acoperire a riscurilor al unității administrativ-teritoriale, în partea ce revine unității sanitare;

b) fișa obiectivului întocmită conform prevederilor legale în vigoare;

c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor, care se întocmește numai pentru categoriile de unități de la art. 2 alin. (2) lit. b), c), d) și f) conform structurii cuprinse în Normele generale de apărare împotriva incendiilor;

d) documentația tehnică specifică, conform legii: scenariile de securitate la incendiu, identificarea și analiza riscurilor de incendiu și altele asemenea;

e) avizele/autorizațiile de securitate la incendiu, însoțite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

f) certificatele EC, certificatele de conformitate, agrementele tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor și echipamentele specifice de protecție utilizate;

g) registrele instalațiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii de pe atestatele/autorizațiile persoanelor fizice/juridice care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreținerea, repararea sau care efectuează servicii în domeniu;

h) registrul pentru evidența permiselor de lucru cu foc;

i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situații de urgență, constituit conform criteriilor de performanță;

j) lista operatorilor economici/instituțiilor cu care s-au încheiat contracte de închiriere/convenții, cu specificarea domeniului de activitate al acestora, a termenului de valabilitate și a numărului de înregistrare a contractului;

k) planurile de protecție împotriva incendiilor;

l) evidența exercițiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcției;

m) evidența exercițiilor de intervenție efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;

n) rapoartele de intervenție ale serviciului privat pentru situații de urgență, dacă este înființat;

o) fișele de instruire în domeniul situațiilor de urgență, conform reglementărilor specifice;

p) lista cu substanțe periculoase, clasificate potrivit legii;

q) graficele de întreținere și verificare, conform instrucțiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalații și sisteme care pot genera sau care se utilizează în caz de pericol;

r) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorității de stat competente;

s) programele/planurile cuprinzând măsuri și acțiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităților de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu;

ș) organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă;

t) evidența exactă a spațiilor unde există persoane care nu se pot evacua singure, precum și a paturilor mobile pentru această categorie de persoane.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică pentru unitățile prevăzute la art. 2 alin. (2) care au un număr de salariați cel puțin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici.

(4) Pentru unitățile prevăzute la art. 2 alin. (2) care nu se încadrează în prevederile alin. (3), conducătorul unității trebuie să asigure întocmirea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. c), d), e), f) și h) și la alin. (2) lit. d), e), f), h), o), p), r) și ș).

Art. 12.

(1) Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor la unitățile sanitare se referă, în principal, la:

a) specificul activităților care se desfășoară în spațiul respectiv;

b) categoriile de utilizatori care trebuie să le cunoască și să le aplice;

c) regulile de prevenire a incendiilor și mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotarea sau echiparea construcțiilor;

d) modalitățile privind evacuarea utilizatorilor, în funcție de categoriile definite conform art. 6;

e) modalitatea de utilizare a mijloacelor de intervenție pentru stingerea incendiilor.

(2) Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de către șeful locului de muncă, se verifică de către personalul prevăzut la art. 5, se aprobă de conducătorul unității, iar un exemplar din acestea se păstrează la personalul prevăzut la art. 5.

(3) Extrase din instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor, cuprinzând prevederile specifice, se afișează la fiecare loc de muncă prin grija personalului prevăzut la art. 5, precum și a șefului locului de muncă.

Art. 13.

La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor pentru unitățile sanitare se au în vedere următoarele:

- a) eliminarea surselor potențiale de aprindere și a împrejurărilor favorizante;
- b) gestionarea bunurilor materiale, a deșeurilor, a substanțelor și a deșeurilor periculoase provenite din activitatea proprie, susceptibile a se aprinde sau a favoriza propagarea incendiului;
- c) echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Art. 14.

Planurile de protecție împotriva incendiilor, care se întocmesc pentru unitățile sanitare, sunt:

- a) planul de evacuare a persoanelor;
- b) planul de intervenție;
- c) planul de depozitare și evacuare a materialelor clasificate ca fiind periculoase.

Art. 15.

(1) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferențiate în funcție de tipul și destinația construcției și de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta și se întocmesc astfel:

- a) pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane;
- b) pe încăperi, dacă în ele se află cel puțin 50 de persoane;
- c) pentru încăperile destinate odihnei și saloanele de bolnavi, indiferent de numărul de locuri.

(2) Planurile de evacuare se afișează pe fiecare nivel, pe căile de acces și în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperile destinate odihnei și saloanele de bolnavi, pe partea interioară a ușilor.

(3) Planul de evacuare se întocmește pe baza schiței nivelului sau a încăperii, pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uși, coridoare și case de scări sau scări exterioare.

(4) Pe planurile de evacuare se indică amplasarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor precum stingătoare de incendiu, hidranți interiori de incendiu, butoane și alte sisteme de alarmare și alertare a incendiilor, posibilitățile de refugiu, încăperi speciale, terase, precum și interdicția de folosire a lifturilor în asemenea situații.

(5) Modelul planului-cadru de evacuare este prezentat în anexă la Normele generale de apărare împotriva incendiilor.

(6) Pentru spațiile în care sunt tratate persoane cu probleme de vedere, schița planului trebuie să fie realizată la o scară care să permită identificarea traseului de evacuare de către bolnavi și, după caz, aceasta să fie dublată de un sistem audio care să indice traseul de evacuare.

Art. 16.

Planurile prevăzute la art. 14 lit. c) se întocmesc și se afișează potrivit prevederilor din Normele generale de apărare împotriva incendiilor.

Art. 17.

(1) Controlul intern de prevenire a incendiilor la nivelul unității, executat de personalul prevăzut la art. 5, se finalizează prin întocmirea unui document, în care se consemnează:

- a) construcțiile și instalațiile care au fost cuprinse în control;
- b) constatările rezultate din teren;
- c) propuneri de măsuri și acțiuni de înlăturare a deficiențelor și de îmbunătățire a activității.

(2) În documentul prevăzut la alin. (1) se menționează și persoanele care au însoțit/participat la control din partea secției medicale ori a locului de muncă respectiv.

CAPITOLUL III Reguli și măsuri generale de apărare împotriva incendiilor

SECȚIUNEA I

Prevederi generale pe timpul exploatării spațiilor

Art. 18.

În unitățile sanitare pot exista următoarele categorii de spații:

- a) cu destinații administrative;
- b) laboratoare de tipul celor pentru analize medicale, radiodiagnostic, explorări funcționale, anatomie patologică, medicină nucleară și altele asemenea;
- c) destinate pentru consultații și tratament;
- d) de depozitare și magazii;
- e) saloane pentru bolnavi și structuri de obstetrică-ginecologie și neonatologie;
- f) destinate preparării hranei și servirii mesei;
- g) destinate activităților religioase;
- h) destinate blocului operator, sălilor de nașteri, structurilor de anestezie și terapie intensivă, unităților de transfuzie sanguină;
- i) destinate aparatelor și instalațiilor de sterilizare utilizate în unitățile de sănătate;
- j) săli de conferințe, ședințe, cursuri și amfiteatre;
- k) destinate activităților de spălătorie-uscătorie și călcătorii;
- l) comerciale;
- m) farmacii și spații de depozitare a produselor farmaceutice;
- n) parcaje;
- o) arhive, biblioteci și fișiere;
- p) săli aglomerate sau încăperi cu aglomerări de persoane;
- q) săli de așteptare;
- r) destinate locuințelor de serviciu pentru personalul medical;
- s) destinate preparării apei calde pentru consum menajer și încălzire;
- ș) instalații de producere, stocare și distribuire oxigen medical;
- t) ateliere și spații de întreținere și reparații;
- ț) spații în care funcționează grupuri electrogene.

Art. 19.

Pe timpul exploatării spațiilor din cadrul categoriilor de construcții prevăzute la art. 2 trebuie luate măsuri pentru înlăturarea și/sau reducerea la minimum a riscului de incendiu, prin limitarea, la strictul necesar, a cantităților de materiale combustibile și eliminarea surselor cu potențial de aprindere a acestora.

Art. 20.

Se interzice folosirea fierbătoarelor, reșourilor, radiatoarelor electrice, precum și a altor asemenea mijloace, fără respectarea măsurilor și regulilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Art. 21.

Se interzice depozitarea materialelor și lichidelor combustibile în poduri, subsoluri, pe culoare, în casele de scări și pe alte căi de evacuare.

Art. 22.

Este interzisă folosirea mijloacelor de încălzire fără acumulare de căldură.

Art. 23.

(1) În spațiile unde încălzirea se face cu sobe cu acumulare de căldură se asigură:

- a) stabilirea programului de utilizare și numirea persoanelor care răspund de aprinderea, supravegherea și stingerea focului;
- b) racordarea la coșuri de evacuare a fumului etanșe, curățate și menținute în perfectă stare de funcționare;
- c) tăvi de tablă pentru recuperarea jarului care poate cădea accidental din sobă;
- d) amplasarea materialelor sau elementelor combustibile din fața focarelor și cenușarelor, la o distanță de minimum 1,5 m față de acestea;
- e) protejarea pardoselii combustibile din fața ușiței de alimentare cu o foaie de tablă metalică, având dimensiunile de 70 x 50 cm;

f) verificarea amănunțită, repararea și curățarea sobelor și coșurilor de fum, periodic și înainte de fiecare perioadă de utilizare - primăvara, respectiv toamna;

g) menținerea în poziție închisă, în timpul funcționării sobelor, a ușițelor focarului ori cenușarului;

h) evacuarea periodică a cenușii într-un ioc stabilit și amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu și numai după ce se sting complet resturile de jar.

(2) În caz de necesitate, curățarea sobelor și coșurilor de fum se poate face și la intervale mai scurte de timp.

(3) În spațiile unde încălzirea se face cu mijloace cu acumulare de căldură se interzic:

a) uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata lor apropiere;

b) utilizarea sobelor fără ușițe la focare și cenușare defecte sau a sobelor izolate necorespunzător față de elementele combustibile ale clădirilor;

c) aprinderea focului în sobe folosindu-se benzină, petrol sau alte lichide combustibile sau inflamabile;

d) folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau a cărbunilor cu o putere calorică mai mare decât cea stabilită;

e) depozitarea materialelor susceptibile a se aprinde pe sobe sau în apropierea acestora;

f) montarea dispozitivelor și clapetelor de reglare a tirajului;

g) funcționarea sobelor supraîncălzite.

(4) În spațiile unde încălzirea se realizează cu mijloace de încălzire alimentate cu combustibil gazos de tip gaze naturale sau GPL se respectă măsurile de apărare împotriva incendiilor pe timpul exploatării acestora prevăzute în reglementările tehnice specifice.

Art. 24.

La terminarea programului de lucru se deconectează aparatele/sistemele de încălzire/ventilație/ climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial și se oprește alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor și a altor aparate electrice care nu afectează actul medical sau activitatea desfășurată în spațiul respectiv.

Art. 25.

(1) Lucrările de renovare, consolidare, modernizare, precum și intervențiile la construcții existente, care presupun organizări de șantier, în unitățile sanitare, se execută numai de către personal calificat.

(2) La efectuarea lucrărilor și intervențiilor enumerate la alin. (1) se asigură respectarea următoarelor măsuri:

a) la lucrările de execuție și utilizare a schelelor se interzice depozitarea sau păstrarea materialelor sau a substanțelor combustibile sub schele;

b) pe scările de acces la schele se interzice depozitarea materialelor de orice fel;

c) la executarea instalațiilor electrice fixate pe elementele schelelor se respectă condițiile de amplasare și montare față de materialele combustibile și se interzice orice fel de improvizație la acestea;

d) se interzic fumatul și utilizarea focului deschis pe platforma schelelor;

e) se interzice utilizarea schelelor din materiale combustibile, atât la exteriorul, cât și la interiorul construcțiilor;

f) se asigură supravegherea permanentă a perimetrelor în care sunt realizate organizări de șantier în exteriorul construcțiilor;

g) se asigură îndepărtarea, cu regularitate, a vegetației uscate din perimetrul organizărilor de șantier exterioare;

h) se asigură limitarea accesului persoanelor în perimetrele organizărilor de șantier exterioare, prin împrejmuirea acestora cu panouri;

i) se asigură instruirea personalului care execută lucrări de construcții spre a cunoaște măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor;

j) la efectuarea lucrărilor de izolații se adoptă măsurile specifice lucrului cu foc deschis.

(3) Se interzice utilizarea unităților sanitare, definite conform prezentelor dispoziții generale, pe durata efectuării lucrărilor de renovare, consolidare, modernizare, precum și de intervenții la construcții existente, care presupun organizări de șantier.

SECȚIUNEA a 2-a Efectuarea lucrărilor cu foc deschis

Art. 26.

Se interzice lăsarea fără supraveghere a focului deschis.

Art. 27.

(1) Lucrările de sudare, tăiere, lipire sau alte asemenea operațiuni care prezintă pericol/risc de incendiu, în construcțiile unităților sanitare, în instalațiile cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spații cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanțelor combustibile, se execută numai după ce s-au luat măsuri pentru evacuarea persoanelor, precum și de îndepărtare ori protejare a materialelor combustibile, de golire, spălare, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor, de aerisire ori ventilarea spațiilor, dotare a locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc.

(3) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii instruirea personalului de execuție, control și supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și informarea, după caz, a serviciului privat/voluntar pentru situații de urgență.

Art. 28.

(1) Permisul de lucru cu foc se întocmește în două exemplare, de către personalul prevăzut la art. 5, din care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

(2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.

(3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă, de către executant, emitentului.

Art. 29.

Șeful locului de muncă în care se execută operațiuni cu foc deschis are obligația să asigure măsuri pentru:

- a) pregătirea locului;
- b) instruirea personalului;
- c) controlul după terminarea lucrării.

SECȚIUNEA a 3-a Fumatul

Art. 30.

Se interzice complet fumatul în unitățile sanitare de stat și private.

SECȚIUNEA a 4-a Căi de acces, evacuare și intervenție

Art. 31.

La exploatarea căilor de evacuare din construcțiile și spațiile unităților sanitare se asigură următoarele:

- a) păstrarea în permanență a căilor de evacuare libere și în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate și realizate;
- b) funcționarea iluminatului de siguranță pentru evacuare și a celei de-a doua surse de energie electrică, conform reglementărilor tehnice;
- c) funcționarea sistemelor de alarmare și semnalizare a incendiilor la parametrii de performanță pentru care au fost proiectate;
- d) marcarea cu indicatoare standardizate, inclusiv a celor care duc pe terase, în refugii sau în alte locuri special amenajate pentru evacuare, conform cerințelor minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu ușurință, atât ziua, cât și noaptea, de persoanele care le utilizează în cazul situațiilor de urgență;

e) menținerea în permanență în stare de funcționare, precum și verificarea periodică a dispozitivelor care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protecție a golurilor, cele de acționare a trapelor și clapetelor, precum și cele care mențin în poziție închisă ușile încăperilor-tampon;

f) târgi și paturi cu roțile și cărucioare pentru evacuarea pacienților prevăzuți la art. 6 alin. (3) lit. c), d) și e).

Art. 32.

Se interzice amplasarea, pe căile de evacuare, a unor obiecte care pot îngreuna evacuarea în caz de incendiu, ca de exemplu ghivece de flori, draperii, oglinzi, cuiere, elemente decorative, covoare, mochete, precum și alte piese de mobilier.

Art. 33.

Pentru asigurarea condițiilor de evacuare și salvare a utilizatorilor în siguranță în caz de incendiu se interzice:

a) blocarea în poziție deschisă a ușilor caselor scărilor, a celor de pe coridoare, a celor cu dispozitive de închidere automată sau a altor uși care, în caz de incendiu, au rolul de a opri pătrunderea fumului, gazelor fierbinți și propagarea incendiilor pe verticală sau orizontală;

b) blocarea, în poziție închisă, a ușilor de pe căile de evacuare, prevăzute cu sisteme de acționare electrică, precum și amplasarea de obiecte de mobilier în spațiile de manevră ale acestora;

c) blocarea căilor de acces, de evacuare și de intervenție cu materiale, echipamente sau aparatură păstrate/depozitate care reduc lățimea sau înălțimea liberă de circulație stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum și efectuarea unor modificări la acestea, prin care se modifică situația inițială;

d) amenajarea de boxe ori locuri de lucru, depozitarea de materiale, mobilier sau obiecte, amplasarea de copiatoare, dozatoare pentru sucuri/cafea etc., care ar putea împiedica evacuarea persoanelor și bunurilor, precum și accesul personalului de intervenție;

e) încuierea ușilor de pe traseele de evacuare a utilizatorilor.

Art. 34.

Se interzice utilizarea covoarelor și a preșurilor pe culoarele, coridoarele și scările de evacuare.

Art. 35.

(1) Ascensoarele de pompieri se mențin permanent în stare de funcționare și se marchează corespunzător.

(2) Ascensoarele pentru evacuarea bolnavilor transportabili cu targa sau cărucioare se mențin permanent în stare de funcționare și se marchează potrivit reglementărilor tehnice în vigoare.

Art. 36.

(1) Pentru evacuarea în condiții de securitate a utilizatorilor se asigură marcarea ușilor saloanelor cu etichete având culori după cum urmează:

a) roșu - persoanele care nu se pot evacua singure;

b) galben - persoanele care necesită sprijin la evacuare;

c) verde - persoane care se evacuează singure.

(2) Pentru spațiile în care se află persoane cu deficiențe de vedere marcarea direcției de evacuare se va face prin pictograme corespunzătoare în relief, amplasate pe perete la o distanță de circa 120 cm față de sol.

Art. 37.

În cazul construcțiilor și spațiilor care fac obiectul prezentelor dispoziții se interzice blocarea căilor de evacuare, acces și intervenție, a hidranților

de incendiu interiori și exteriori, a surselor de apă, a intrărilor în clădiri și a scărilor exterioare de acces către poduri și terase cu diferite materiale, mărfuri, precum și prin parcare mijloacelor de transport și se asigură curățarea acestora pe timp nefavorabil și întreținerea periodică pentru a fi practicabile/utilizabile în orice situație.

Art. 38.

La stabilirea priorităților privind evacuarea trebuie să se țină cont, printre altele, și de:

a) autonomia de deplasare a beneficiarilor actului medical;

b) procedurile specifice actului medical;

- c) mijloacele de transport sau de deplasare pentru personalul evacuat;
- d) gabaritul căilor de evacuare.

CAPITOLUL IV Reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor

SECȚIUNEA 1 Clădiri/spații cu destinație administrativă

Art. 39.

Pe timpul exploatării spațiilor în care se desfășoară activități administrative trebuie luate măsuri pentru înlăturarea și/sau reducerea la un nivel minim a pericolului de incendiu, prin limitarea la strictul necesar a cantităților de materiale combustibile și a surselor potențiale de aprindere a acestora.

Art. 40.

În clădirile/spațiile administrative din cadrul unităților sanitare se aplică și prevederile Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 262/2010.

SECȚIUNEA a 2-a Laboratoarele pentru analize medicale, radiodiagnostic, explorări funcționale, anatomie patologică, medicină nucleară și altele

Art. 41.

(1) Lucrările de laborator se realizează în încăperi separate, special destinate.

(2) Spațiile destinate lucrărilor de laborator se prevăd, atât la intrarea în acestea, cât și în interior, cu indicatoare de avertizare, conform prevederilor reglementărilor specifice în vigoare.

Art. 42.

În cazul în care se constată prezența gazelor sau a vaporilor inflamabili se aerisește încăperea respectivă și se înlătură, de către personal autorizat, conform procedurilor specifice, cauzele ce au determinat acest lucru.

Art. 43.

În laboratoare trebuie să se asigure o ventilare corespunzătoare.

Art. 44.

Lămpile/becurile de laborator alimentate cu gaze combustibile se amplasează numai pe mese din materiale având clasele de reacție la foc A1, iar în jurul acestora, pe o rază de minimum 1 m, se interzice depozitarea de recipiente cu lichide/materiale inflamabile/combustibile.

Art. 45.

(1) Se interzice depozitarea în laboratoare a unor cantități de lichide inflamabile/combustibile mai mari decât necesarul pentru lucrările zilnice realizate într-un schimb.

(2) Vasele de sticlă și flacoanele cu lichide combustibile se protejează cu ambalaje incombustibile, ermetice, care să împiedice împrăștierea conținutului.

(3) Reactivii și alte substanțe și materiale a căror păstrare la un loc poate să provoace acumulare de căldură, formarea amestecurilor explozive, inițierea autoaprinderii, trebuie păstrate separat în ambalaje corespunzătoare și dulapuri incombustibile.

Art. 46.

Recipientele din laborator se prevăd cu etichete de identificare a substanței și de marcare a pericolelor/condițiilor de manipulare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 47.

(1) După ce s-a verificat integritatea lor, încălzirea vaselor de sticlă cu substanțe combustibile se realizează numai pe băi de abur, apă sau de nisip.

(2) Se interzice cu desăvârșire încălzirea lichidelor inflamabile/combustibile în vase deschise, direct pe flacăra.

Art. 48.

Se interzice lăsarea în funcțiune, fără supraveghere continuă, a instalațiilor de laborator care prezintă pericol de incendiu.

Art. 49.

- (1) În spațiile laboratoarelor se păstrează numai buteliile în uz.
- (2) Se interzice amplasarea buteliilor de la alin. (1) În apropierea surselor de căldură.

Art. 50.

- (1) Buteliile utilizate în laborator se amplasează și se asigură astfel încât să fie evitată răsturnarea acestora pe timpul lucrului.
- (2) Fixarea buteliilor utilizate în laborator se realizează prin lanțuri, coliere sau chingi rezistente.
- (3) Pentru transportul buteliilor se utilizează cărucioare adecvate.
- (4) Pentru utilizare pot fi folosite și cărucioare de transport, cu respectarea condiției ca acestea să nu împiedice evacuarea personalului.

Art. 51.

Înainte de începerea lucrărilor la nișa cu produsele inflamabile se pune în funcțiune instalația de ventilare.

Art. 52.

Se interzic vărsarea substanțelor la canalul din interiorul nișei, precum și evacuarea gazelor din interiorul diferitelor recipiente prin legarea la acest canal.

Art. 53.

La aprinderea becului de gaz se efectuează următoarele operațiuni:

- a) se aprinde sursa de foc necesară și se pune la gura becului de gaz;
- b) se deschide - încet și puțin robinetul de pe racordul conductei de gaz;
- c) se reglează flacăra becului de gaze după nevoie, manevrând robinetul de pe racordul conductei de gaze;
- d) se închide imediat robinetul de pe racord, în cazul în care becul de gaz se aprinde în interior;
- e) se aplică coliere metalice, în vederea asigurării lor în timpul funcționării, la ambele capete ale furtunului, atât la racordarea sa de la ștuțul de alimentare, cât și la racordarea la becul arzătorului.

Art. 54.

- (1) Deșeurile inflamabile, combustibile, explozive, toxice, corozive etc. se colectează, se depozitează și se păstrează în recipiente/spații special destinate, cu respectarea prevederilor legale.
- (2) Se interzice deversarea deșeurilor nominalizate la alin. (1) În instalațiile de canalizare din dotarea construcțiilor.

Art. 55.

Iluminatul artificial al laboratoarelor trebuie să corespundă condițiilor de mediu din acestea.

Art. 56.

La laboratoarele de tehnică dentară se respectă următoarele măsuri:

- a) recipientele cu oxigen, acetilenă sau gaze petroliere lichefiate se amplasează în spații special destinate, cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare;
- b) recipientele utilizate se prevăd cu reductoare de presiune și aparate de măsură și control verificate;
- c) personalul care își desfășoară activitatea în astfel de spații trebuie să cunoască proprietățile fizico-chimice ale substanțelor utilizate în laborator și instrucțiunile de utilizare ale producătorului;
- d) buteliile utilizate trebuie să fie omologate sau certificate, după caz, și să corespundă prescripțiilor tehnice.

Art. 57.

La terminarea programului de lucru persoanele desemnate de conducătorul unității verifică dacă:

- a) s-au întrerupt alimentările cu apă/gaze/energie electrică ale aparatelor/instalațiilor de laborator care nu necesită funcționare permanentă;
- b) s-a realizat ventilarea laboratorului;
- c) s-au înlăturat toate sursele generatoare de incendiu.

SECȚIUNEA a 3-a *Spații destinate pentru consultații și tratament*

Art. 58.

În spațiile destinate pentru consultații și tratament se respectă regulile și măsurile generale de apărare împotriva incendiilor, prevăzute la cap. III.

Art. 59.

În spațiile de tratament de fizioterapie, electroterapie, termoterapie și aerosoli, unde se utilizează parafina și ozocherita, se asigură încălzirea acestora în autoclave sau băi de apă, pentru a se preveni aprinderea lor.

Art. 60.

Parafina se încălzește numai în spații speciale și care au asigurată o ventilație corespunzătoare, naturală sau mecanică, determinată de volumul de material necesar sectorului de tratament respectiv.

Art. 61.

În spațiile unde se încălzește parafina se interzice păstrarea sau depozitarea unei cantități de parafină mai mari decât necesarul activității zilnice de tratament.

Art. 62.

Amplasarea sterilizatoarelor electrice, utilizate în procesul medical, se realizează pe suporturi incombustibile.

SECȚIUNEA a 4-a Spații de depozitare și magazine

Art. 63.

În spațiile de depozitare a materialelor, substanțelor chimice, produselor și deșeurilor se respectă următoarele măsuri specifice:

a) depozitarea se face în funcție de natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare și proprietățile fizico-chimice, fără a depăși sarcina termică prevăzută de proiectant;

b) produsele care în combinație cu altele prezintă pericol de incendiu/explozie se depozitează astfel încât să nu fie posibil contactul între ele nici chiar accidental;

c) etichetarea și marcarea recipientelor în care se păstrează substanțe chimice periculoase trebuie realizată conform prevederilor legale în vigoare;

d) depozitarea produselor se face cu respectarea distanțelor normate față de instalațiile electrice, de încălzire, cu surse de foc/de căldură și altele asemenea;

e) amplasarea produselor se face cu asigurarea priorității evacuării acestora, respectându-se distanțele minime pentru manevră.

Art. 64.

În spațiile de depozitare se afișează, la loc vizibil, instrucțiunile specifice de apărare împotriva incendiilor, regulile de comportament în caz de incendiu, precum și planul de depozitare și evacuare a materialelor periculoase.

Art. 65.

(1) Depozitarea materialelor și substanțelor combustibile se face în ambalajele indicate de producător.

(2) Materialele și substanțele se inscripționează, conform prevederilor legale în vigoare, în vederea cunoașterii naturii riscurilor de incendiu și pentru adoptarea măsurilor adecvate de intervenție.

(3) Este interzisă depozitarea materialelor și substanțelor combustibile ale căror proprietăți nu sunt cunoscute.

(4) Pentru spațiile de depozitare a substanțelor și deșeurilor periculoase definite conform legii se întocmesc planuri de depozitare.

(5) Dispunerea materialelor și substanțelor periculoase în depozite se face potrivit planurilor de depozitare, prevăzute la art. 14.

(6) Pentru asigurarea căilor de acces și de evacuare, spațiile de depozitare se marchează cu bandă de vopsea albă pe pardoseală, corespunzător prevederilor planului de depozitare.

Art. 66.

Corpurile de iluminat electric din spațiile de depozitare a materialelor combustibile trebuie să fie adecvate spațiului respectiv, iar cele care pot fi lovite se prevăd cu armături de protecție.

Art. 67.

Deșeurile periculoase rezultate din activitatea proprie se evacuează zilnic de către personalul desemnat în locurile stabilite pentru depozitare.

Art. 68.

(1) La depozitarea în încăperi închise se asigură o distanță de siguranță de minimum 0,50 m față de elementele de încălzire.

(2) Față de corpurile de iluminat se respectă distanțele prevăzute în normativul tehnic specific, iar față de duzele de debitare a apei ale instalațiilor speciale de stingere se asigură distanțele necesare funcționării eficiente a acestora.

SECȚIUNEA a 5-a Saloane pentru bolnavi, structuri de obstetrică-ginecologie și neonatologie

Art. 69.

În saloanele de bolnavi se interzice folosirea reșourilor, radiatoarelor electrice, mașinilor de călcat, fierbătoarelor.

Art. 70.

Amplasarea paturilor în saloanele de bolnavi se realizează astfel încât să se asigure culoare de trecere pentru evacuare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 71.

Se interzice curățarea dușumelelor, pardoselilor din parchet, a mochetelor sau a obiectelor de mobilier cu substanțe combustibile ori lichide inflamabile, iar păstrarea acestor categorii de substanțe se realizează conform prevederilor legale.

Art. 72.

În saloanele de copii, suplimentar față de prevederile de la art. 69-71, se au în vedere și următoarele măsuri:

a) se asigură personal instruit și suficient, în raport cu numărul și vârsta copiilor, pentru supravegherea permanentă a saloanelor pe timpul cât copii se odihnesc, atât pe durata zilei, cât și pe cea a nopții și salvarea ori evacuarea acestora în eventualitatea producerii unui incendiu;

b) personalului propriu i se repartizează nominal, concret și în detaliu responsabilitatea salvării și evacuării copiilor, astfel încât acesta să cunoască în ce sector acționează și care sunt copiii de a căror salvare răspunde.

Art. 73.

În structurile de obstetrică-ginecologie. și neonatologie, suplimentar față de prevederile art. 69-71, se au în vedere și următoarele măsuri:

a) se asigură personal instruit și suficient, pentru supravegherea permanentă a spațiilor în care se află nou-născuți în incubatoare, atât pe durata zilei, cât și pe cea a nopții, și pentru salvarea ori evacuarea acestora în eventualitatea producerii unui incendiu;

b) personalului propriu i se repartizează nominal, concret și în detaliu responsabilitatea salvării și evacuării copiilor nou-născuți și a mamelor acestora, astfel încât acesta să cunoască în ce sector acționează și care sunt copiii și mamele acestora de a căror salvare răspunde.

Art. 74.

În saloanele de bolnavi, suplimentar față de prevederile art. 69-71, se asigură și următoarele măsuri:

a) supravegherea periodică sau, după caz, permanentă, a bolnavilor, în funcție de gradul de mobilitate, vârstă și starea de sănătate, astfel încât să se elimine posibilitățile de manifestare a unor cauze potențiale de incendiu ce pot fi determinate de acestea, ca de exemplu lăsarea la îndemână a unor obiecte ori materiale care facilitează aprinderea focului, precum chibrituri și brichete, mijloace de încălzire, alte aparate electrice;

b) dotarea cu mijloace tehnice adecvate și ușor de manevrat, amplasate în imediata vecinătate a personalului, de exemplu sonerii, prin care persoanele vârstnice și cele care nu se pot deplasa singure să poată anunța operativ personalul medical;

c) instruirea personalului medical, de către personalul enumerat la art. 5, asupra modalităților de evacuare/salvare a persoanelor vârstnice ori a celor care nu se pot evacua singure și asigurarea mijloacelor tehnice specifice, cum ar fi cărucioare târgi, pături, cârje, cadre de sprijin;

d) repartizarea persoanelor în saloane, în funcție de gradul de mobilitate, astfel încât să poată permite personalului medical să cunoască, în mod facil și operativ, care sunt pacienții de e căror evacuare răspunde, pentru a se realiza salvarea acestor în cel mai scurt timp posibil;

e) marcarea direcției și a sensului de evacuare prin pictograma în relief corespunzătoare, amplasată pe perete la o înălțime de circa 120 cm față de pardoseală, pentru spațiile în care se află persoane cu deficiențe de vedere;

f) marcarea și montarea de etichete, pe ușile camerelor și saloanelor de bolnavi, precum și în dreptul paturilor acestora, în vederea cunoașterii permanente de către personalul medical a posibilităților de deplasare ori evacuare a persoanelor.

SECȚIUNEA a 6-a Spații destinate preparării hranei și servirii mesei

Art. 75.

La spațiile destinate preparării hranei din unitățile sanitare se verifică periodic starea tehnică a mijloacelor de preparat și încălzit hrană și se remediază de îndată deficiențele constatate.

Art. 76.

Amenajarea sălilor pentru servirea mesei se fac cu menținerea spațiilor de siguranță între elementele de mobilier astfel încât să fie asigurate căile de evacuare, iar pentru ușii amplasate pe căile de evacuare se asigură sensul d> deschidere spre exterior, potrivit reglementărilor tehnic specifice, precum și menținerea descuiată a acestora p întreaga durată cât sunt prezente persoane în sală.

Art. 77.

Se interzice accesul pacienților ori i însoțitorilor/apartinătorilor în încăperile destinate preparării hranei.

Art. 78.

În spațiile de prepararea hranei se asigur realizarea următoarelor măsuri:

a) menținerea permanentă a curățeniei și ordinii, prin curățarea petelor/scurgerilor de grăsimi/ulei, păstrarea cârpele de lucru departe de sursele de aprindere și amenajarea de cui din materiale având clasa de reacție la foc minimum A2-s1, d pentru cârpele îmbibate cu grăsimi;

b) aparatele electrocasnice de tipul cafetierelor, friteuzelor cuptoarelor cu microunde și altele similare se utilizează conform instrucțiunilor producătorilor și se deconectează întotdeauna d la sistemul de alimentare după ce au fost folosite.

Art. 79.

În spațiile de prepararea hranei se interzice:

a) folosirea mijloacelor și dispozitivelor termice de preparai a hranei cu defecțiuni, improvizatii ori fără supravegherea respectarea instrucțiunilor specifice de apărare împotriva incendiilor;

b) depozitarea buteliilor de gaz petrolier lichefiat - GPI altele decât cele aflate efectiv în uz, prin racordare la aparatele de gătit;

c) pregătirea diverselor preparate, dacă această activitate prezintă pericol de incendiu;

d) folosirea, întreținerea sau manipularea necorespunzătoare a plitelor, mașinilor de gătit și cuptoarelor, precum și a vaselor destinate preparării hranei sau umplerea peste limită a acestor dacă prin aceste activități se creează pericol de incendiu;

e) lăsarea nesupravegheată a produselor alimentare/ culinare, precum ulei/grăsime și altele, care prezintă pericol de incendiu în apropierea/pe sursele de aprindere.

Art. 80.

Mașinile de gătit, grătarele pentru fript, cuptoarele și celelalte utilaje care degajă temperaturi ridicate se amplasează la o distanță de cel puțin 1,00 m față de elementele combustibile ale construcțiilor sau de materialele combustibile din încăperi.

Art. 81.

(1) Se interzice verificarea scăpărilor de gaze folosind flacără deschisă.

(2) Verificarea scăpărilor de gaze se face cu emulsie de apă și săpun sau conform instrucțiunilor producătorului.

Art. 82.

(1) Hotele și tubulaturile de ventilație ce deserveșc mașinile de gătit, grătarele pentru fript, cuptoarele pentru copt se curăță și se degresează săptămânal, precum și ori de câte ori este nevoie.

(2) Se interzice curățarea hotelor prin ardere.

Art. 83.

(1) Instrucțiunile de exploatare recomandate de producător se afișează în dreptul fiecărui echipament din dotarea încăperii pentru prepararea hranei.

(2) În cadrul instrucțiunilor de exploatare se prevăd reguli specifice de intervenție în caz de incendiu.

Art. 84.

La terminarea programului de lucru în spațiile destinate preparării hranei și servirii mesei se efectuează următoarele operațiuni obligatorii:

a) se întrerupe alimentarea cu energie electrică, gaze sau abur a mașinilor, utilajelor, aparatelor și dispozitivelor destinate preparării hranei, care nu necesită funcționare permanentă;

b) se verifică închiderea tuturor robinetelor de gaz de pe conducte și recipiente;

c) se evacuează deșeurile rezultate în urma desfășurării activității;

d) se întrerupe iluminatul artificial, cu excepția iluminatului de siguranță, acolo unde acesta există, se încuie ușile de acces și, după caz, se predau cheile la locurile stabilite de conducătorul unității.

Art. 85.

Decorațiunile se realizează din materiale având clasa de reacție la foc minimum B-s1, d0.

Art. 86.

Personalul care desfășoară activități în spațiile de preparare a hranei trebuie instruit, cel puțin lunar, de către personalul prevăzut la art. 5, privind măsurile de prevenire specifice, intervenția pentru stingerea incendiilor de ulei sau grăsimi și regulile specifice privind evacuarea în caz de incendiu.

SECȚIUNEA a 7-a Capele/spații în care se desfășoară activități religioase

Art. 87.

În capelele și spațiile în care se desfășoară activități religioase se respectă prevederile Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, și ai ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național nr. 28/2.338/2009.

SECȚIUNEA a 8-a Spații destinate blocului operator, sălilor de nașteri, structurilor de anestezie și terapie intensivă, unităților de transfuzie sanguină

Art. 88.

În spațiile sau încăperile în care se administrează, depozitează sau păstrează substanțe anestezice inflamabile se respectă prevederile specifice pe linia apărării împotriva incendiilor.

Art. 89.

Exploatarea stațiilor centrale de oxigen și de aer comprimat se face numai de către personal instruit.

Art. 90.

Unitățile sanitare care nu au stații centrale de oxigen se dotează cu cărucioare speciale destinate transportului buteliilor de oxigen.

Art. 91.

(1) Se interzice punerea în contact cu grăsimi sau uleiuri a corpului buteliilor de oxigen, a robinetului de închidere/deschidere sau a reductorului de presiune.

(2) Manevrarea robinetelor de închidere/deschidere a buteliilor de oxigen sau alte gaze se execută numai de către personal instruit.

Art. 92.

(1) La transportul și depozitarea buteliilor de oxigen se are în vedere asigurarea acestora cu inele de cauciuc și cu capace de protecție.

(2) Buteliile se păstrează în poziție verticală, așezate grupat în boxe sau în stelaje asigurate împotriva căderii.

Art. 93.

Conductele de transport al oxigenului, aerului comprimat și ale celorlalte gaze utilizate se marchează în culorile convenționale prevăzute în reglementările tehnice specifice.

SECȚIUNEA a 9-a Spațiile destinate aparatelor și instalațiilor de sterilizare

Art. 94.

În spațiile destinate aparatelor și instalațiilor de sterilizare se respectă următoarele măsuri principale:

a) operațiunile de revizie, verificare și reparare a instalației și a aparatelor de sterilizare trebuie să fie realizate în conformitate cu instrucțiunile producătorului/furnizorului;

b) punerea în funcțiune și exploatarea cazanelor se fac numai cu respectarea condițiilor/a regimului de autorizare și de verificare tehnică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) exploatarea aparatelor și instalațiilor de sterilizare se efectuează de personal instruit, potrivit prevederilor tehnice de utilizare și instrucțiunilor specifice producătorului;

d) se asigură ventilarea spațiului destinat aparatelor și cazanelor utilizate în procesul de sterilizare, conform instrucțiunilor de exploatare ale producătorului;

e) se interzice lăsarea aparatelor și instalațiilor de sterilizare nesupravegheate în cazul în care acestea nu sunt prevăzute cu sisteme de semnalizare, reglare și protecție automată, în special pentru nivelul minim al apei și la presiune maximă admisibilă;

f) se interzice depozitarea în spațiile aparatelor și instalațiilor de sterilizare a altor materiale decât cele care au legătură cu activitatea respectivă.

SECȚIUNEA a 10-a Săli de conferințe, ședințe, cursuri și amfiteatre

Art. 95.

La exploatarea sălilor de conferințe, ședințe, cursuri și amfiteatre, precum și altele similare:

a) se interzice accesul unui număr mai mare de persoane decât cel stabilit, prin proiect;

b) se informează persoanele participante la activitățile desfășurate în astfel de spații cu privire la principalele reguli de apărare împotriva incendiilor care trebuie respectate de acestea;

c) în sălile în care încălzirea se face cu sobe se întrerupe alimentarea cu combustibil a acestora înainte de accesul utilizatorilor;

d) covoarele, mochetele, preșurile utilizate în aceste spații, pe holuri, coridoare, culoare și scări se fixează pe pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;

e) la amplasarea mobilierului în aceste categorii de săli și încăperi se asigură culoare de circulație corespunzător dimensionate;

f) se interzice amplasarea meselor, scaunelor, băncilor, fișetelor sau a altui mobilier în apropierea ușilor de evacuare sau pe circulațiile, holurile, culoarele care constituie căi de evacuare în caz de incendiu;

g) se întocmesc și afișează, la loc vizibil, planurile de evacuare a persoanelor;

h) atunci când încăperile se încadrează în categoria sălilor aglomerate sau a încăperilor cu aglomerări de persoane, se respectă, în exploatare, și măsurile specifice acestora.

SECȚIUNEA a 11-a Spațiile destinate activităților de spălătorie-uscătorie și călcătorii

Art. 96.

În spațiile destinate activităților de spălătorie-uscătorie și călcătorii se asigură o ventilare corespunzătoare, iar instalațiile de ventilare se exploatează cu respectarea instrucțiunilor specifice ale producătorului echipamentelor.

Art. 97.

Instalațiile electrice de iluminat și prize trebuie să fie adecvate mediului și să aibă asigurată protecția corespunzătoare.

Art. 98.

În spălătorii trebuie să existe încăperi sau spații separate pentru primirea și predarea rufelor, pentru mașinile de spălat și stors, pentru uscătorii, precum și pentru mașinile de călcat.

Art. 99.

Utilajele, echipamentele, instalațiile și aparatele folosite pentru spălarea produselor textile murdare se curăță în permanență, de către personal instruit în acest scop, de eventualele depuneri pe organele de mișcare ale acestora, cum ar fi scame, fire, fibre sau alte deșeuri.

Art. 100.

(1) În spațiile în care se exploatează mașinile de spălat se interzice păstrarea unei cantități mai mari de rufe decât cea necesară pentru o spălare.

(2) Se interzice încărcarea mașinilor de spălat cu o cantitate de rufe murdare mai mare decât capacitatea maximă a acestora.

Art. 101.

Lubrifianții necesari ungerii utilajelor se păstrează și se depozitează în bidoane sau cutii metalice închise ermetic, în locuri special amenajate și marcate corespunzător, iar pentru utilizare la locul de muncă se interzice păstrarea unei cantități mai mari decât cea necesară unui schimb de lucru.

Art. 102.

În spațiile unde se desfășoară operațiuni de călcat se respectă următoarele măsuri principale:

a) mașinile electrice de călcat se așează pe suporturi având clasa de reacție la foc minimum A2-s1, d0, care să realizeze protecția față de materialele combustibile din vecinătatea acestora;

b) se interzice utilizarea mașinilor electrice de călcat care prezintă deteriorări ale cablurilor de alimentare cu energie electrică sau ștecherelor;

c) se interzice păstrarea, în spațiile în care se execută operațiuni de călcat, a rufelor în cantități mai mari decât cele supuse strict acestei activități pe durata unui schimb;

d) după utilizare sau în momentul în care se las nesupravegheate, mașinile electrice de călcat se deconectează de la alimentarea cu energie electrică;

e) lagărele și angrenajele calandrelor pentru călcat trebui curățate zilnic de scame și depuneri.

Art. 103.

La călcarea obiectelor din materiale textile în căror compoziție intră fibre sintetice, care nu permit temperatură ridicată, se utilizează mașini electrice de călcat cu cablurile de alimentare prevăzute cu întreruptoare, spre a s opri curentul electric atunci când se depășește temperatura necesară sau se utilizează aparate de călcat cu sistem de regi; al temperaturii pentru diverse tipuri de materiale.

Art. 104.

La terminarea programului de lucru în spațiile destinate activităților de spălătorie-uscătorie și în călcătorii s respectă următoarele:

a) se deconectează toate aparatele și mașinile electric utilizate în activitățile desfășurate în aceste spații de la alimentarea cu energie electrică;

b) se evacuează deșeurile și se curăță locul de muncă;

c) se întrerupe iluminatul artificial, cu excepția iluminatului de siguranță, acolo unde acesta există, se încuie încăperile și s predau cheile persoanelor desemnate pentru acest scop.

SECȚIUNEA a 12-a Spații comerciale**Art. 105.**

(1) În spațiile în care se desfășoară activități de comerț din cadrul unităților sanitare se respectă prevederile d Dispozițiile generale privind apărarea împotriva incendiilor spații pentru comerț, aprobate prin Ordinul ministrul administrației și internelor nr. 187/2010.

(2) În spațiile prevăzute la alin. (1) se interzice fumatul.

SECȚIUNEA a 13-a *Farmacii și spații de depozitare a produselor farmaceutice*

Art. 106.

(1) Pentru farmacii și spațiile de depozitare produselor farmaceutice, suplimentar față de regulile și măsuri de apărare împotriva incendiilor stabilite în prezentele dispoziții generale, precum și în legislația specifică acestui domeniu, se respectă următoarele:

a) păstrarea și depozitarea produselor farmaceutice se fac funcție de natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare comportarea la foc și proprietățile fizico-chimice, fără a depăși sarcina termică prevăzută de proiectant;

b) produsele farmaceutice care în combinație cu alte prezintă pericol de incendiu se depozitează astfel încât să fie asigurat contactul între ele nici chiar accidental;

c) etichetarea și marcarea recipientelor în care se păstrează substanțe farmaceutice se realizează conform prevederii legale în vigoare;

d) depozitarea produselor farmaceutice se face cu respectarea distanțelor normate față de instalațiile electrice, de încălzire, surse de foc/căldură etc.;

e) depozitarea substanțelor sau produselor farmaceutice se face în ambalajele indicate de producător;

f) dispunerea produselor farmaceutice în spațiile de depozitare se face potrivit planului de depozitare, acolo unde este cazul;

g) deșeurile rezultate din ambalaje se evacuează zilnic din spațiile de depozitare a produselor farmaceutice, în locurile stabilite în acest scop;

h) păstrarea și depozitarea altor materiale în spațiile de depozitare a produselor farmaceutice sunt interzise.

(2) Pentru recepturile și laboratoarele din farmacii, suplimentar față de prevederile alin. (1) se respectă și regulile și măsurile specifice prevăzute în cap. IV secțiunea a 2-a, precum și în legislația specifică acestui domeniu.

SECȚIUNEA a 14-a *Parcaje*

Art. 107.

Parcarea autovehiculelor și utilajelor se face astfel încât să se asigure evacuarea rapidă a acestora în caz de incendiu, iar cheile se păstrează într-un loc special amenajat, cu precizarea clară a autovehiculului de la care provin.

Art. 108.

Se interzice parcarea autovehiculelor care prezintă scurgeri de combustibil.

Art. 109.

În spațiile destinate garării autovehiculelor se interzic:

a) alimentarea cu combustibil a autovehiculelor;

b) încărcarea acumulatorilor;

c) utilizarea flăcării deschise sau altor surse de foc pentru pornirea motoarelor ori în alte scopuri;

d) executarea operațiilor sau lucrărilor de întreținere ori de reparare la autovehicule, indiferent de natura, durata sau complexitatea acestora;

e) păstrarea sau depozitarea de materiale ca de exemplu cârpe, lavete, bumbac și altele asemenea;

f) depozitarea, chiar și temporară, de carburanți, lubrifianți, uleiuri și alte materiale combustibile și inflamabile.

SECȚIUNEA a 15-a *Arhive, biblioteci și fișiere*

Art. 110.

La biblioteci, arhive și fișiere se urmărește asigurarea, în exploatare, a următoarelor măsuri principale:

a) hârtia, cărțile și documentele de arhivă se depozitează în ordine, așezate în stive sau rafturi din materiale având clasa de reacție la foc minimum A2-s1, d0, asigurându-se posibilitățile de intervenție și evacuare în caz de incendiu;

b) la depozitarea hârtiei, cărților, filmelor și radiografiilor în rafturi sau stive se păstrează distanțele față de instalația electrică și față de instalația de încălzire, conform prevederilor normelor în vigoare;

c) se interzice păstrarea altor materiale care nu au legătură cu activitatea specifică acestor spații;

d) deșeurile de hârtie și ambalajele rezultate în urma despachetărilor, sortărilor și livrărilor se îndepărtează zilnic din spațiile de depozitare.

Art. 111.

În biblioteci, arhive și fișiere corpurile de iluminat de tip incandescent se prevăd cu globuri de protecție, iar corpurile de iluminat de tip fluorescent cu grătare de protecție.

SECȚIUNEA a 16-a Săli aglomerate sau încăperi cu aglomerări de persoane

Art. 112.

Pentru spațiile care se încadrează în categoria sălilor aglomerate sau încăperilor cu aglomerări de persoane se respectă prevederile din reglementările specifice pentru acestea.

SECȚIUNEA a 17-a Săli de așteptare

Art. 113.

Sălile de așteptare sunt spațiile amenajate în unitățile sanitare, unde utilizatorii așteaptă desfășurarea consultului medical sau a tratamentului recomandat.

Art. 114.

(1) Mobilarea sălilor de așteptare se face astfel încât, indiferent de locul unde acestea sunt amplasate sau de obiectele de mobilier, să nu fie îngreunată evacuarea în situație de urgență.

(2) Amplasarea scaunelor și canapelelor în sălile de așteptare se face astfel încât să fie asigurat un gabarit minim al spațiului de deplasare cu o lățime de 0,8 m.

SECȚIUNEA a 18-a Spații destinate locuințelor de serviciu pentru personalul medical, din incinta unităților sanitare

Art. 115.

La construcțiile și spațiile destinate locuințelor de serviciu pentru personalul medical, din incinta unităților sanitare, se respectă prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, precum și regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor cuprinse în prezentele dispoziții generale.

SECȚIUNEA a 19-a Ateliere și spații de întreținere și reparații

Art. 116.

În spațiile în care se desfășoară activități de întreținere și reparații din cadrul unităților sanitare se respectă prevederile Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 211/2010.

SECȚIUNEA a 20-a Spații în care funcționează grupuri electrogene

Art. 117.

În spațiile în care funcționează grupuri electrogene din cadrul unităților sanitare se respectă prevederile Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 166/2010.

CAPITOLUL V Evacuarea în caz de incendiu

SECȚIUNEA 1 Prevederi generale

Art. 118.

Conducătorul unității sanitare are următoarele obligații privind asigurarea evacuării în caz de incendiu:

- a) numește personalul propriu care are atribuții privind evacuarea persoanelor ce nu se pot evacua singure;
- b) asigură instruirea personalului propriu privind atribuțiile ce îi revin din organizarea evacuării în caz de incendiu;
- c) asigură mijloacele necesare asigurării evacuării în caz de incendiu;
- d) aprobă modalitățile și procedurile de evacuare, adaptate la specificul unității, cu stabilirea priorităților în desfășurarea operațiunilor de evacuare în funcție de personalul propriu avut la dispoziție;
- e) organizează și coordonează exercițiile practice de evacuare și pe cele privind modul de acțiune în caz de incendiu;
- f) stabilește, pentru personalul de pe locul de muncă, ordinea de salvare a bunurilor și materialelor;
- g) stabilește locurile de evacuare pentru persoane și bunuri.

Art. 119.

Personalul cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor prevăzut la art. 5, are următoarele atribuții privind asigurarea evacuării în caz de incendiu:

- a) propune modalitățile și procedurile de evacuare, adaptate la specificul unității;
- b) propune conducătorului unității personalul propriu care are atribuții privind evacuarea persoanelor ce nu se pot evacua singure și asigură actualizarea permanentă a acestuia;
- c) realizează instruirea personalului propriu privind atribuțiile ce îi revin din organizarea evacuării în caz de incendiu;
- d) propune conducătorului unității semnele, semnalele și modalitățile de alarmare în caz de evacuare;
- e) participă la acțiunile cuprinse în organizarea evacuării în caz de incendiu;
- f) propune ordinea de prioritate în desfășurarea operațiunilor de evacuare în funcție de personalul propriu avut la dispoziție;
- g) propune ordinea de salvare a bunurilor și materialelor de fa locurile de muncă;
- h) propune stabilirea locurilor de evacuare pentru persoane și bunuri.

Art. 120.

Personalul propriu și utilizatorii definiți conform art. 6 alin (1) lit. f) trebuie să fie capabili, în orice moment, să aplice instrucțiunile specifice în vederea punerii în aplicare a procedurii de evacuare a utilizatorilor.

Art. 121.

(1) Pentru evacuarea pacienților/persoanelor internate definite conform art. 6 alin. (3), se stabilesc și se adoptă măsuri și soluții adecvate în funcție de posibilitatea acestora de a se evacua în caz de incendiu, cu respectarea reglementărilor specifice.

(2) La stabilirea și adoptarea măsurilor și soluțiilor pentru evacuarea în caz de incendiu, prevăzute la alin. (1), se au în vedere următoarele:

- a) categoriile de utilizatori care urmează să se evacueze în caz de incendiu, definite conform art. 6;
- b) repartizarea, concret și în detaliu, a responsabilităților privind salvarea și evacuarea pacienților, definiți conform art. 6 alin. (3), astfel încât personalul propriu să cunoască spațiile în care trebuie să acționeze, modul și mijloacele de evacuare disponibile, precum și căile de evacuare prestabilite pentru evacuarea în caz de incendiu;
- c) evacuarea în caz de incendiu a pacienților definiți la art. 6 alin. (3) lit. d) și e) se asigură sub supravegherea strictă a personalului medical;
- d) asigurarea unui număr corespunzător de mijloace tehnice specifice pentru evacuarea pacienților, cum ar fi cărucioare, târgi, pături, cârje, cadre de sprijin;
- e) în spațiile în care se află pacienți care nu se pot deplasa singuri se asigură un număr suficient de târgi, în funcție de numărul pacienților;
- f) la finalizarea operațiunilor de evacuare se verifică lista pacienților pentru a se stabili dacă au fost evacuate toate persoanele.

Art. 122.

(1) Spațiile din unitățile sanitare se dotează cu sisteme de alarmare și semnalizare în caz de incendiu, potrivit reglementărilor tehnice specifice, având în vedere categoriile de utilizatori prevăzute la art. 6, iar acestea se mențin în permanentă stare de funcționare.

(2) Semnalul sistemelor de alarmare trebuie să fie prestabili și cunoscut de toți utilizatorii.

(3) Semnele, semnalele și modalitățile de evacuare trebuie să fie aduse la cunoștință utilizatorilor definiți la art. 6 și să fie corelate capacității de percepere a acestora.

Art. 123.

Pentru asigurarea evacuării persoanelor din spațiile aglomerate se controlează și se asigură în permanență buna funcționare a iluminatului de siguranță al traseului de evacuare.

Art. 124.

Se numesc persoane responsabile de organizarea și supravegherea evacuării utilizatorilor definiți la art. 6 alin. (1) lit. a), e) și f).

Art. 125.

Pentru evacuarea în caz de incendiu se iau măsuri de instruire temeinică, de către factorii de conducere de la nivelul unității sanitare, a personalului propriu definit la art. 6 alin. (2), privind:

a) modalitățile de asigurare a evacuării pacienților persoanelor internate, însoțitorilor și vizitatorilor ori, după caz, salvării persoanelor ce nu se pot evacua singure;

b) modalitățile de asigurare a salvării obiectelor din cadru unității în cazul producerii unui incendiu, cu precizarea ordinii de salvare, precum și a personalului nominalizat pentru salvarea paza obiectelor evacuate, locurile de adăpostire și mijloace!* tehnice alocate.

Art. 126.

(1) Evacuarea persoanelor din unitățile sanitare se realizează:

a) în mod organizat, sub supravegherea personalului stabili prin dispoziția conducerii obiectivului;

b) pe locurile dinainte stabilite în incinta unității, în baza planurilor de evacuare.

(2) Evacuarea în cazul pacienților grav bolnavi, îi incapacitate de mișcare din cauza dependenței acestora de echipamentele medicale care le asigură menținerea funcțiilor vitale, precum și a copiilor nou-născuți aflați în incubatoare, se realizează cu asistența nemijlocită a personalului medical și dacă este cazul, se asigură transportul către alte spitale utilizându-se unități mobile de reanimare.

Art. 127.

Personalul propriu, precum și utilizatorii definiți la art. 6 alin. (1) lit. f) trebuie să cunoască mijloacele de alarmare alertare, evacuare, precum și modul de acționare în caz de incendiu.

SECȚIUNEA a 2-a Planificarea și executarea exercițiilor de evacuare în caz de incendiu**Art. 128.**

(1) Exercițiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu se execută doar cu personalul unității.

(2) Pentru spațiile unde sunt cazați copii, exercițiile de alarmare/evacuare se execută, obligatoriu, la cel puțin 3 luni.

Art. 129.

Exercițiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu pentru spitalele de psihiatrie, pneumoftiziologie și cel în care se află persoane netransportabile se execută obligatorii o dată la cel puțin 3 luni, numai cu personalul propriu.

Art. 130.

Evidența exercițiilor de evacuare se ține într-ui registru special de personalul cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor prevăzut la art. 5.

Art. 131.

(1) Exercițiile de evacuare în caz de incendiu și cele privind modul de acțiune în caz de incendiu, la cari participă personalul propriu și, după caz, utilizatorii definiți la art. 6 alin. (1) lit. f), se planifică și se execută cel puțin o dată la 3 luni.

(2) Aceste activități sunt organizate de către persoana cu atribuții de conducere de la nivelul unităților prevăzute la art. 2 și coordonate și supravegheate de personalul cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzut la art. 5.

(3) Cel puțin o dată pe an, exercițiul de evacuare se desfășoară în prezența unui delegat al inspectoratului pentru situații de urgență județean/al municipiului București.

(4) Premergător desfășurării exercițiului de evacuare, personalul cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzut la art. 5, execută un control intern de prevenire pentru depistarea unor eventuale nereguli privind exploatarea căilor de evacuare.

Art. 132.

La obiectivele aflate în administrarea directă a consiliilor locale, exercițiile de evacuare și/sau intervenție se organizează sub coordonarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență constituite la nivelul unității administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL VI Echiparea și dotarea specifică cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

Art. 133.

La dotarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor cu mijloace de primă intervenție, stabilirea categoriilor și tipurilor, precum și a numărului și amplasării acestora se au în vedere următoarele:

a) asigurarea a cel puțin unui stingător de incendiu la o suprafață de 200 m², dar minimum două stingătoare pe nivel;

b) locurile de amplasare să fie vizibile, ușor accesibile, precum căi de evacuare, coridoare, holuri, în zonele ieșirilor și alte asemenea spații și la distanțe optime față de focarele cele mai probabile;

c) înălțimea de montare și greutatea acestora să fie pe măsura capacităților fizice ale persoanelor care le utilizează;

d) să fie bine fixate și să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu;

e) spațiile pentru prepararea hranei se echipează cu stingător de incendiu adecvat sau pătură antifoc.

Art. 134.

Echiparea și dotarea construcțiilor cu instalații de protecție împotriva incendiilor și alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor și parametrilor specifici, precum și dimensionarea și amplasarea acestora se asigură conform prevederilor din reglementările tehnice specifice.

Art. 135.

Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se indică prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.

Art. 136.

(1) Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice și ale standardelor specifice.

(2) Pe întreaga durată a exploatării se asigură menținerea vizibilității și lizibilității marcajelor, precum și protejarea acestora împotriva deteriorărilor de orice fel.

Art. 137.

(1) Pentru stingătoarele portative documentele de referință sunt Directiva 97/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune, SR EN 3 (cu părțile sale), precum și reglementări tehnice echivalente ale statelor membre UE sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la Acordul privind Spațiul Economic European.

(2) În funcție de natura materialelor aflate în spațiile care se echipează cu stingătoarele prevăzute la alin. (1), performanța de stingere a acestora trebuie să fie cel puțin conformă cu focare 21 A, 113B și/sau să poată fi utilizate la echipamente electrice.

(3) Pentru stingătoarele mobile cu încărcătura nominală de 50 kg sau 50 l, utilizate în cazul incendiilor clasa A, B, documentul de referință este SR EN 1866-1, precum și reglementări tehnice echivalente ale statelor membre UE sau Turcia ori state EFTA parte la acordul privind Spațiul Economic European.

(4) Stingătoarele prevăzute la alin. (2) și (3) trebuie să se regăsească în lista produselor certificate, publicată pe site-ul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

(5) Prevederile alin. (2) și (3) nu se aplică stingătoarelor cu performanțe de stingere echivalente care sunt fabricate și/sau comercializate legal într-un stat membru al Uniunii Europene ori Turcia sau fabricate legal într-un stat EFTA parte la acordul privind Spațiul Economic European în conformitate cu specificațiile normative în vigoare în aceste țări.

Art. 138.

Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor cu care se echipează și se dotează construcțiile și amenajările se mențin permanent în stare de funcționare, cu asigurarea fiabilității și eficienței necesare, conform reglementărilor tehnice.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 139.

Dispozițiile generale se aplică cumulativ pentru fiecare caz în parte, construcție, instalații, amenajări și alte spații aferente construcțiilor, indiferent de capitolul la care sunt prevăzute, ținându-se seama de cazul cel mai defavorabil și avându-se în vedere și prevederile celorlalte acte normative specifice domeniului de apărare împotriva incendiilor, care nu sunt cuprinse în prezentele dispoziții.

Art. 140.

(1) Conducătorii unităților sanitare pot stabili, în raport cu specificul acestora și alte restricții, reguli și măsuri privind apărarea împotriva incendiilor.

(2) Delegarea atribuțiilor pe linia apărării împotriva incendiilor, prevăzute prin lege, nu exonerează de răspundere conducătorul unității sanitare.

Art. 141.

(1) Serviciile voluntare pentru situații de urgență organizează și desfășoară controale de prevenire a incendiilor la unitățile sanitare aflate în administrarea consiliilor locale.

(2) Concluziile rezultate din activitățile prevăzute la alin. (1) se analizează semestrial de către primarul localității și se supun avizării de către consiliul local.

Art. 142.

Rezultatele controlului desfășurat de către inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situații de urgență județene/al municipiului București și de personalul cu atribuții de control în domeniu din structurile Ministerului Sănătății sunt menționate în documentele de control și se analizează cu persoana cu atribuții de conducere și personalul prevăzut la art. 5.